

Allested-Vejle Vandværk
Nygade 1
5672 Broby
Att.: Lone H. Hansen
Rapportnr.: AR-25-CG-25077903-01
Batchnr.: EUDKVE-25077903
Kundenr.: CA0006683
Modt. dato: 03.09.2025
Valideringskode: 8EBEA484BE

Analysereport

Prøvested: Allested-Vejle VV - DGU 154.796 (B6) - V02200052 / 4425005206
DGU-nr: 154.796
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Kontrol af org. mikroforureninger
Prøveudtagning: 03.09.2025 kl. 09:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 03.09.2025 - 15.09.2025

Prøvemærke:	Fra boring						
Lab prøvenr:	835-2025-81571068	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Nitrat	< 0.3	mg/l			0.3	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Sulfat (SO ₄)	90	mg/l			0.5	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A 15
Pesticider							
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzen sulfonat (R471811)	0.060	µg/l			0.01	M 0424 LC-MS/MS	A 30
Chloridazon, desphenyl-	0.54	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvekommentar:

Prøven er dekanteret til analyse af parametrene i metode 0336 pga. indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun metodens parametre i vandfasen.

Kopi til:

Allested-Vejle Vandværk, Erik Magnussen, Kirkevej 27, 5672 Broby
Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

15.09.2025


I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kathrine Ronholm-Nielsen
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse