

Nørre Broby Vandværk
Vøjstrupvej 51
5672 Broby
Att.: Henning Pedersen

Rapportnr.: AR-26-CA-26060771-01
Batchnr.: EUDKVE-26060771
Kundenr.: CA0003993
Modt. dato: 02.07.2026
Valideringskode: 51F56E8AA7

Analysereport

Prøvested: Sammenkobling, Ny Vestergade, fra Nr. Broby - 81063 - / 4425005522
Udtagningsadresse: Ny Vestergade, 5672 Broby
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 02.07.2026 kl. 08:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 02.07.2026 - 06.07.2026

Prøvemærke: Sammenkobling fra Nr Broby							
Lab prøvenr:	835-2026-81633151	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25°
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25°
Kimtal ved 22°C	5	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15°
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	B
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	B

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Allested-Vejle Vandværk, Erik Magnussen, Kirkevej 27, 5672 Broby
Allested-Vejle Vandværk, Henning Pedersen, Fåborgvej 51, 5620 Glamsbjerg
Allested-Vejle Vandværk, Lone H. Hansen, Nygade 1, 5672 Broby
Nørre Broby Vandværk, Anders Rasmussen, Vøjstrupvej 51, 5672 Broby
VandCenter Syd A/S, UBT, Vandværksvej 7, 5000 Odense C
VandCenter Syd A/S, Vand Kopimodtager, Vandværksvej 7, 5000 Odense C

06.07.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.