

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Allested Vejle Vandværk
Kirkevej 27
5672 Broby
DÄNEMARK

Dato 15.01.2018
Kundenr. 20082456

ANALYSERAPPORT 1874825 / 2 - 374911

Skråstregen bagved ordre - / analysenr svarer til den aktuelle version af rapporten. Denne version erstatter alle forudgående versioner af rapporten.

Ordre **1874825 / 2 Allested Vejle Vandværk - Afgang Vandværk**
Analyse nr. **374911 Drikkevand Danmark**
Prøvens ankomst **09.01.2018**
Prøvetagning **09.01.2018**
Prøvetager **AL-North Heidi Rossander**
Kunde-prøvebetegnelse **A40000230953**
Formål **Drikkevandskontrol, vandværk**
Omfang **Kontrol af org. mikroforureninger**
Udtagningssted **Allested Vejle Vandværk**
. **Rentvandsafgang**
Gade **Nygade 1**
Postnummer/Sted **5672 Broby**
Anlægs-ID **81060**

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Pesticider og nedbrydningsprodukter						
Desphenyl-Chloridazon	µg/l	0,05	0,01	0,02		DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)(BB) ^{u)}

u) Analyseret på andet akkrediteret Agrolab-laboratorie

Agrolab grupper laboratorier

Undersøgt af

(BB) AGROLAB Beliggenhed Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, akkrediteret til metoden citerede ISO/IEC 17025:2005, Akkreditering certifikat: D-PL-14289-01-00

Metode

DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr 802 af 01/06/2016.

Prøvetagning er udført i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458

Testens begyndelse: 10.01.2018

Testens afslutning: 15.01.2018

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på rapporten fremsendes iht. skriftligt sendt forenklet ordrebekræftelse iflg. ISO/IEC 17025:2005, Afs. 5.10.1.

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de



Dato 15.01.2018
Kundenr. 20082456

ANALYSERAPPORT 1874825 / 2 - 374911

C. Naujeck

**AGROLAB Umwelt Kiel Frau Naujeck, Tlf. / 7877 5452
Kundeservice drikkevand**